



**SEAPAL VALLARTA  
COMISION DE ADQUISICIONES  
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 22 de agosto de 2023, reunidos los miembros de la Comisión de Adquisiciones del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, en la sala de Audiovisual, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Francisco Villa esquina Manuel Ávila Camacho, se procedió a realizar la Junta de Aclaraciones presentadas por los proveedores participantes a la Licitación Pública Municipal Sin Concurrencia SEAPAL N.º LPMSC/47/10946/2023 A adquirirse con recursos propios. Denominado:

**ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC Y CONEXIONES DE FIERRO DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.**

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, convoco a los Fabricantes y Distribuidores interesados a participar a la Licitación Pública Municipal Sin Concurrencia SEAPAL N.º LPMSC/47/10946/2023 A comprarse con recursos propios. Denominado:

**ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC Y CONEXIONES DE FIERRO DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.**

De conformidad con lo establecido en el punto nº 12 de las bases, y con la finalidad de llevar a cabo todas las aclaraciones referentes a la Licitación antes mencionado, se procede a dar lectura a los formatos del ANEXO 4 de las Bases.

**Patiño Mayoreo Ferrelectrico SA de CV**

1.- ¿El adaptador universal de fofó bridado de 16" de que rango se requiere? Y si también sería con tornillería, tuerca y empaques.

**En relación con el adaptador universal de Fo. Fo. bridado de 16" de diámetro, el rango requerido es de 390-410 mm, con tornillería, tuerca y empaques.**

2.- La partida 8 de la reducción de fofó dice que es de 18" x 18", esa no es reducción, sería de 18 a qué medida?

**La partida 8 debe ser reducción de Fo. Fo. de 18" x 8"**

## MODIFICACIÓN A LAS BASES

Dice:

### ANEXO 3 "ESPECIFICACIONES DEL BIEN Y/O SERVICIO"


PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1	1,512	METROS	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 18" C905 CLASE 235 DR25 (11.6 KG/CM2)

Debe decir:

### ANEXO 3 "ESPECIFICACIONES DEL BIEN Y/O SERVICIO"

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO
1	1,512	METROS	TUBO HIDRAULICO DE PVC DE 18" C900 CLASE 165 DR25 (11.6 KG/CM2)

### Asistentes a la reunión

NOMBRE	RAZON SOCIAL	FIRMA
JORGE ALBERTO PATIÑO CRUZ	PATIÑO MAYOREO FERRELECTRICO SA DE CV	

Siendo las 11:20 horas del día y fecha antes mencionada, se dio por terminada esta junta aclaratoria.

Así lo resolvieron y firman la Secretaria Técnica de la Comisión de Adquisiciones del SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO y los que asistieron a esta reunión.

"La omisión de firma por parte de alguno de los participantes no invalidará el contenido ni los efectos de la presente acta".



---

**LIC. IGNACIO ENRIQUE GARCIA ENCARNACION  
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITE  
ADQUISICIONES SEAPAL VALLARTA**



---

**ING. ERACLIO GALVAN MENDOZA  
DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS  
SEAPAL VALLARTA**



---

**L.C.P. DULCE MARIA ANDRADE CRUZ  
SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE  
ADQUISICIONES SEAPAL VALLARTA**